ASP SIRACUSA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
U.O.C. SERVIZIO IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA (S.I.A.V.)
Direttore f.f. dott. Ingallinella Vincenzo
Siracusa, Via Gargallo 18-Fax 0931484829

Responsabile del procedimento: Dott. Corrado Moriana

Prot. n° 683/Ig del 21/02/2017 Siracusa, lì 11/05/2017

Risposta a nota n° del

OGGETTO: Parere igienico-sanitario su progetto per individuazione nuovi lotti nel cimitero comunale di Rosolini – N. 90 nuovi siti Settore III e K – Ampliamento campo di inumazione.

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0013005 del 19-05-2017

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di SR
X° Settore
Via Sipione, 79
ROSOLINI

Unitamente alla presente si restituisce il progetto sopra indicato per il quale si esprime, esclusivamente dal punto di vista igienico-sanitario, parere FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:

1. Che i loculi abbiano pendenza verso l'interno del 1-2%;
2. Che le pareti dei loculi siano trattate con prodotti che garantiscano nel tempo impermeabilità ai liquami e gas.

Allegati, vistati dallo scrivente, ritrasmessi in uno al presente parere:

1) Elaborato grafico;
2) Relazione tecnica.

Allegati NON vistati dallo scrivente perché non contenenti elementi di valutazione di carattere igienico-sanitario:

1) _____
2) _____
3) _____

Il Direttore F.F.UOC Servizio Igiene degli Ambienti di Vita
(Dott. Vincenzo Ingallinella)