



Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE DI
SIRACUSA

Siracusa, _____

Ufficio Prevenzione Incendi
Prot. n.
N. 1 pagina compresa questa

C

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0003205 del 07-02-2017

-AI S.U.A.P. DEL COMUNE di ROSOLINI
D.ssa Agata Tramontana
suap@pec.comune.rosolini.sr.it



OGGETTO: Convocazione conferenzi dei servizi.

Ditta Minardo Raimondo e Spatola s.r.l. - Impianto distribuzione carburanti liquidi e g.p.l. in comune di Rosolini, S.P. 26 Rosolini Pachino Km 0+700 - e motel. Attività soggetta ai sensi del D.P.R. n. 151 (P.ti 13.C -66.A)

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi per la seduta di giorno 07/02/2016, di codesta spett.le Amministrazione, in ordine all'istanza prodotta dalla Ditta "Minardo Raimondo e Spatola s.r.l." afferente la richiesta di approvazione del progetto di una attività in variante allo strumento urbanistico esistente si comunica che, come reso noto in occasione della precedente seduta del 15/11/2016, la trattazione delle tematiche riguardanti gli aspetti di natura urbanistica rimangono a carico di codesta Amministrazione Comunale, esulando dagli aspetti di prevenzione incendi e sicurezza, di competenza di questo Comando.

Per quanto di competenza si rappresenta comunque che in esito all'esame della documentazione tecnica relativa alle attività in argomento questo Comando, con nota prot.n. 4810 del 8/6/2016 ha espresso il relativo parere e pertanto, in assenza di variazioni progettuali rispetto alla citata documentazione in atti, risultano assolti gli obblighi di cui al D.P.R. 151/2011, in ordine alla prevista valutazione preventiva per le attività di che trattasi. Si allega copia della citata nota di questo Comando, prot. n. 4810 datam 8/6/2016 di approvazione del progetto significando che la stessa potrà essere assunta agli atti della conferenza dei servizi di giorno 7/2/2017.

Il funzionario incaricato
Sost. Dir. Luigi CUCINO TFA

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. GIUSEPPE RAJA)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

SIRACUSA

"Un solo cuore, tante anime, sempre in servizio"

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0032604 del 17-11-2016



Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Rosolini
(suay@pec.comune.rosolini.sr.it)

Alla Ditta Minardo Raimondo
C.le Cava Gucciardo Serr. Quart. I/A Modica
(pec@pec.minardoraimondo.it)

Oggetto: Istanza di valutazione del progetto di un impianto di distribuzione di carburanti liquidi e g.p.l. in comune di Rosolini S.P. 26 Rosolini Pachino Km 0+700 - Attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011 al punto 13.4.C

Con riferimento all'istanza acquisita al protocollo di questo Comando n. 1087 del 18/02/2016 trasmessa dal SUAP in indirizzo con protocollo n. 4209 del 10/02/2016 ed alla successiva istanza di valutazione del progetto presentata dalla società ed acquisita al protocollo di questo Comando n. 2551 del 3/3/2016, esaminata la documentazione prodotta dal tecnico incaricato, si comunica che questo Comando esprime per quanto ai competenza parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto esclusivamente relative alla realizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti liquidi e g.p.l. alle seguenti condizioni:

1. La rispondenza dell'area ai requisiti richiesti dall'art. 3 c.2 del D.P.R. n. 340 del 24/10/2003 dovrà essere documentata con attestazione rilasciata dal Sindaco o perita giurata a firma di professionista, iscritta al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo; in assenza dei requisiti previsti per l'area l'impianto di distribuzione g.p.l. non può essere realizzato;
2. Il punto di riempimento del serbatoio di gpl dovrà possedere tutti i requisiti previsti al Titolo I punto 1 ed essere munito dei dispositivi previsti al punto 8 del citato D.P.R.;
3. L'interruttore generale di tutte le utenze dell'impianto dovrà essere abbinato in conformità a quanto stabilito dal punto 9 del citato D.P.R. (in particolare dovrà risultare all'esterno delle zone classificate con pericolo d'esplosione);
4. Per l'impianto antincendio dovrà essere elaborato il progetto esecutivo ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37; esso dovrà garantire le prestazioni stabilite dal punto 12 del citato D.P.R. specificate dalla norma UNI 10779 per aree di livello 1.

A lavori ultimati, prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere prodotta la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" seguendo le procedure stabilite dal D.P.R. n.151/01.08.2011 producendo la documentazione prevista dal D.M. n.03.1998 e comunque la documentazione riportata negli atti allegati.

Si rammenta che si dovrà altresì ottemperare a quanto previsto dal D.Leg.vo 81-08 e s.m.i.

Si precisa che il presente parere è relativo esclusivamente all'impianto di distribuzione carburanti liquidi e g.p.l.

In merito alle strutture con destinazione ricettiva (hotel) si prende atto di quanto dichiarato dal progettista, con documento datato 23/03/2016 allegato all'istanza di valutazione del progetto, relativamente al numero di posti letto complessivo che è compreso tra 25 e 50 e si ribadisce che esse costituiscono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 rientranti in categoria A, per le quali dovrà essere prodotta segnalazione certificata di inizio attività come previsto dall'art. 4 del citato D.P.R..

IL RESP. ISTRUTTORIA TECNICA

(geom. Antonio GALLITTO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(col. Ing. Oreste RAIA)