



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO
SIRACUSA

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Pratica Prevenzione Incendi n.° 19516

Alla REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale
Unità Operativa Complessa Tecnico
SIRACUSA
(tecnico@pec.asp.sr.it)

Oggetto: Indizione Conferenza dei Servizi, Convocazione per il giorno 10/02/2023.
Progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla Casa della Comunità di Rosolini in C.da Rizzarelli, prolungamento di corso Umberto di Savoia, snc.

Con riferimento alla nota inviata da codesta Spett.le Azienda Sanitaria Provinciale, in data 26 gennaio u.s., e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.°1158, inerente la tematica specificata in oggetto, si comunica che questo Comando ha esaminato la documentazione tecnica trasmessa a corredo.

Dalla valutazione degli atti prodotti dal progettista è emerso che trattasi di un'attività ricadente, ai sensi dell'All. I del D.P.R. 151/2011, al n. 68.2 in categoria A, per la quale, ai sensi dell'art. 3 comma 1, il titolare dell'attività non è tenuto a presentare apposita istanza finalizzata all'approvazione preventiva del progetto.

Ciò premesso, si fa presente che nel caso specifico non sono emersi motivi ostativi tali da impedire il proseguo dell'iter autorizzativo previsto dalla conferenza dei servizi.

A lavori ultimati, il titolare dell'attività dovrà presentare, con le modalità di cui al nuovo disposto normativo, in particolare ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dalla documentazione prevista dal Decreto 07 Agosto 2012, (G.U. n.° 201 del 29.08.2012), utilizzando l'apposita modulistica, da allegare ai sensi del decreto di cui all'art. 2, comma 7, producendo tutte le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti a regola d'arte, di tutti gli impianti realizzati (Elettrici; Idraulici; Climatizzazione; Gas-Medicali; ect).

Si precisa, sin da adesso, che gli impianti di protezione antincendio previsti per l'attività in argomento (impianto idrico antincendio e rivelazione ed allarme incendi), dovranno essere progettati e realizzati in conformità al D.M. 20.12.2012, concernente la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Si rappresenta che la presente nota potrà essere acquisita agli atti della conferenza dei servizi indetta per giorno 10 febbraio p.v., alle ore 10:00.
Tanto si comunica per dovere d'Ufficio.

Il Resp. Istruttoria Tecnica
DCS Giuseppe Mauceri

IL COMANDANTE
(dott. ing. Antonino Galfo)
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)