


SERBATOIO SANITARIO

SERBATOI IDRICI



Norma di riferimento: UNI 10910-1 e UNI 10910-2. "Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione"
Tubazioni SDR 11
PE 100 PN 16

Idrante antincendio a muro UNI 45
con tubazione flessibile e lancia

U.S.
N° 3 moduli

U.S.
N° 2 moduli

Idrante antincendio a muro UNI 45
con tubazione flessibile e lancia

PALCO

RIP.

U.S.
N° 2 moduli

LEGENDA	
	ESTINTORE (34 A)
	IDRANTE A MURO UNI 45
	RETE IDRICA ANTINCENDIO
	USCITE DI SICUREZZA
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE



REGIONE SICILIA
COMUNE DI ROSOLINI
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA

TITOLO

LAVORI DI IMPIANTISTICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELL'AUDITORIUM ATTILIO DEL BUONO - CUP: J27J19000080002 - CIG: Z6131245FC



PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA	07	OGGETTO	SCALA
	COMMITTENTE	<ul style="list-style-type: none">Titolo XV - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendiTitolo XVII - Segnaletica di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">1:100
COMUNE DI ROSOLINI		IL PROGETTISTA	
REVISIONI		Visti:	 DOTT. ING. GIUSEPPE GIANNONE 1984
N.	Descrizione		
1	Emissione		
2			
3			

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
ING. GIUSEPPE GIANNONE
Via dei Ciclamini, snc - Rosolini (SR)
Cell. 3394276759 - mail: ing.giannone@gmail.com - pec: giuseppe.giannone@ordineingegnerisiracusa.it

PIANO TERRA - PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ESISTENTE