



SPETT/LE

COMUNE DI ROSOLINI
VIA ROMA N. 2
96019 ROSOLINI (SR)

U.T.C. 5° SETTORE LL.PP.

PEC: ing.capo@pec.comune.rosolini.sr.it
Email: comune.rosolini@gmail.com

OGGETTO : QUESITI - SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI.

Il sottoscritto Minieri Mario, in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa Minieri King Elettrica S.R.L., poiché intende partecipare alla procedura di gara di cui all'oggetto, pone a codesta Spett.le Stazione Appaltante, i seguenti

QUESITI

1. Chiede se ci sono anche impianti di sollevamento esterni all'area dell'impianto, che la ditta dovrà gestire. In tal caso, chiede il numero esatto e la posizione.
2. Chiede che venga indicata la potenzialità in termini di abitanti equivalenti per ogni impianto oggetto del presente appalto.

In attesa di riscontro, porge Cordiali saluti.

Catanzaro, Il 03/02/2015



L'Impresa
Minieri Mario

MINIERI KING ELETTRICA s.r.l.
Catanzaro - Italy
P. IVA 02929860795

M.K.E. Srl - Minieri King Elettrica S.r.l.
P.IVA: 02929860795 | N. REA: CZ-181012

SEDE LEGALE:
Via Bambinello Gesù Il Traversa n.8
86100 Catanzaro (CZ) - ITALY

SEDE OPERATIVA:
Loc. Contrada Carrà
88050 Careffa di Catanzaro (CZ) - ITALY

CONTACT US:
Servizio Clienti: 800 129 734 | Fax: 0961 1911056
Web: www.king-elettrica.it | Pec: mke@pec.it



COMUNE DI ROSOLINI
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
U.T.C. 5° SETTORE LL.PP.

GARA CIG: 6058826D5F

SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI

OGGETTO: risposta a quesito posto dalla M.K.E. s.r.l – Minieri King Elettrica S.r.l. con sede a Catanzaro.

1. Non sono presenti impianti di sollevamento esterni all'area di depurazione.
2. La potenzialità dell'impianto è pari a 27.000 abitanti equivalenti.



Il Responsabile del Servizio
(Ing. Corrado Mingo)